

Rensing av gråvann – Litt ekstra veiledning til søknadsskjemaet

Noen spørsmål i søknadsskjemaet blir ofte ikke besvart korrekt. Her er litt veiledning rundt disse.

Under avsnittet «Rensegrad»:

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:

stedlige løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:

Ta gjerne med litt mer informasjon her. Du må selv formulere slik du mener er riktig/best.

Forslag til svar:

«Egnet tilført sand med kornstørrelse XX.»

«Stedlige morenemasser med god hydraulisk kapasitet.»

Vedlegg b (og e):

«Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg inkl. ledningsnett»:

(Til opplysning henviser vi i nytt skjema fra 30.06.2021 isteden til lokal forskrift § 11, fordi den erstatter § 12-10 i nasjonal forskrift.)

Dette er ofte mangelfullt. Det behøver ikke stå så mye, og hva som er relevant innhold vurderer du selv. Fordi vi ikke krever dokumentasjon/testresultater for gråvannsanlegg, så holder det med en *begrunnet vurdering*, men den må være med.

Mest mulig bør avklares *før* søknad, og ikke utsettes til søknad om ferdigattest. Befaring og prøvegraving avklarer det meste. (Også for gråvann kan det være nødvendig å teste litt usikre stedlige masser.)

Informasjon som bør opplyses om gråvannsinfiltrasjonen i vedlegg b:

Lengde og/eller areal filtergrøft	X meter / XX m ²
Eventuelt antall/type rør:	
Rensing:	F.eks.: «Slamavskiller og filter i kontrollerte stedlige masser (type jord, sand e.l.), og vurdert som godt egnet.»
Begrunnelse / vurdering:	F.eks.: «Dette skal gi tilstrekkelig rensegrad. Lokalt er tørr/fuktig/myrlendt/morene, og skråner lett sørvestover. Bakken heller i retning sør mot et myrdrag, som vi vurderer ikke vil bli påvirket av infiltrasjonen.»

Kan tas med, om ikke opplyst i målsatt kart:

Avstand enden av grøft til naboeiendom	X m
... til nærmeste bekk/vannforekomst	X m
... til nærmeste drikkevannsbrønn-/kilde	X m

Du formulerer selv slik du mener er riktig/best. Kanskje skal f.eks. mer av ledningsnettets beskrives. Kanskje er noe av dette unødvendig. Men for å få bedre søknader bør det være litt mer utfyllende.

Istedenfor tabell/punktliste, kan det skrives som tekst, f.eks. slik:

«Infiltrasjon av gråvann i grøft på X meter med ett rør (evt.: type/omkrets XXX) og filterareal minst XX m² i stedlige masser (jord, sand e.l., type) som vi har vurdert / vurderer / har testet og er egnet til dette. Det etableres X m³ slamavskiller i forkant, X meter fra hytta. Dette skal gi tilstrekkelig rensegrad. Lokaliteten er tørr/fuktig/myrlendt/morene, og skråner lett sørvestover. Bakken heller i retning sør mot et myrdrag, som vi vurderer ikke vil bli påvirket av infiltrasjonen.

(I målsatt kart og/eller tekst:) Enden av grøften vil være mer enn X meter fra naboeiendom, mer enn XX meter fra nærmeste bekk/vannforekomst, men mindre enn XX meter fra drikkevannsbrønn.»

Dersom det er drikkevann i nærheten, bør det også legges til mer under vedlegg e, f.eks.:

«Det er registrert én drikkevannskilde/brønn i området, ca. 80 meter unna, men både terrengets helling og sprekkformasjoner i grunnfjellet tilsier at det ikke blir berørt. Det forventes ikke etablering av flere nye drikkevannsbrønner i området som potensielt kan bli berørt (ELLER beskrivelse f.eks.: på myra nedenfor skråningen, eller i retning der sprekkformasjonene kan lede vann i retning vest.)»